



Prefeitura Municipal de Dumont

Praça Josefina Negri, n.º 21 – Dumont – Fone: (0xx16) 3944-9100 – Estado de São Paulo

Relatório Esgoto Tratado, ET4

Relatório:

Visita técnica a estação de tratamento de esgoto do Município de Dumont, instruída pelo Engenheiro Civil Vivaldo dos Reis Moraes, funcionário da prefeitura, que nos orientou durante toda a visita e nos mostrou todas as etapas do tratamento.

- **Coleta de esgotos**
 - 100% da população urbana é atendida, ou seja, cerca de 8000 habitantes
- **Tratamento de esgotos**
 - 100% do esgoto coletado é tratado
 - Capacidade instalada 29,61L/s e vazão média tratada 16,78L/s
 - DBO afluente: 283,40 DBO efluente: 31,00
- **Dados de automonitoramento**
 - pH afluente: 7,2 à 31,2°C
 - DQO afluente: 726
 - DBO afluente: 283,4

 - pH efluente: 7,3 à 28,7°C
 - DQO efluente: 177
 - DBO efluente: 31
- **Dados sobre resíduos sólidos gerados nas ETEs**
 - Resíduos são destinados ao CGR de Guatapar

Fotos:

